

**S.A.G.I.**Via Pasubio 20 - Porto d'Ascoli  
63037 S. Benedetto del Tronto (AP)  
Tel. e Fax 0735.757580-757588

<b>PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH1</b>				
CANTIERE	<i>Viale Marconi n° 19</i>		QUOTA INIZIO	<i>p.c.</i>
LOCALITA'	<i>San Benedetto del Tronto (AP)</i>		PROFONDITA' FALDA	<i>1,00 m</i>
DATA	<i>18 novembre 2005</i>			
PROFONDITA' (m)	N (colpi p)	Rpd (kg/cmq)	Asta	
0,00	0,20	1	10,6	1
0,20	0,40	1	10,6	1
0,40	0,60	4	38,9	2
0,60	0,80	4	38,9	2
0,80	1,00	3	29,2	2
1,00	1,20	3	29,2	2
1,20	1,40	6	58,3	2
1,40	1,60	8	71,8	3
1,60	1,80	7	62,9	3
1,80	2,00	7	62,9	3
2,00	2,20	8	71,8	3
2,20	2,40	9	80,8	3
2,40	2,60	7	58,4	4
2,60	2,80	9	75,1	4
2,80	3,00	8	66,7	4
3,00	3,20	8	66,7	4
3,20	3,40	7	58,4	4
3,40	3,60	8	62,3	5
3,60	3,80	6	46,7	5
3,80	4,00	8	62,3	5
4,00	4,20	8	62,3	5
4,20	4,40	7	54,5	5
4,40	4,60	8	58,4	6
4,60	4,80	9	65,7	6
4,80	5,00	10	73,0	6
5,00	5,20	12	87,6	6
5,20	5,40	11	80,3	6
5,40	5,60	14	96,2	7
5,60	5,80	13	89,4	7
5,80	6,00	11	75,6	7
6,00	6,20	10	68,7	7
6,20	6,40	8	55,0	7
6,40	6,60	8	51,9	8
6,60	6,80	9	58,4	8
6,80	7,00	8	51,9	8
7,00	7,20			



Elaborazione Grafica

