

<p><b>S.A.G.I. S.r.l.</b> Società per l'Ambiente, la Geologia e l'Ingegneria PIAZZA SACCONI 2 - TEL. 0735/583905-583925 FAX 593141 63039 S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP) VIALE ASSISI 107 - TEL. e FAX 0736/390337 63040 FOLIGNANO (AP) P.IVA 01290830445</p>	COMMITTENTE: Sig. De Luca Paolo	LOCALITA': Via Sgattori
	OPERA: Progetto casa di civile abitazione	UNITA':
	GEOFISICO: Dott. Geol. Falcioni Primo	FINE PROVA:

a V..... Sondaggio ala..... N° S.....	DIAMETRO DEL FORO..... d iniziale (mm) 100 d finale (mm) 100	METODO DI PERFORAZIONE Carotag. Continuo CAMPIONATORE TIPO.....	DATA..... Inizio prova..... Fine prova.....
--	--	--	---

QUOTE s.l.m. (mt.)	PROFONDITA' DAL P.C. (mt.)	POTENZA DELLA FORMAZIONE (mt.)	FORMAZIONI ATTRAVERSATE		PROFONDITA' DAL DAL P.C. (mt.)	FALDA ACQUIFERA (mt.)	LIVELLO STABILIZZATO (mt.)	CAMPIONE DISTURBATO	CAMPIONE INDISTURBATO	POCKET PENETROMETER (kg/cm²)	N° Casette Catalogatrici	SPT		TUBI DI RIV.	
			SEZIONE STRATIGRAFICA	DESCRIZIONE LITOLOGICA								Profondità (mt.)	Colpi (n.)	d(mm)	Profondità (mt.)
1			***	Terreno di riporto sabbioso con abbondante presenza di materiale inerte											
2					2.40	V									
3												3.00	7	10	
4				sabbie a medio - alto addensamento										27	
5															
6															
7															
8			F.F.												
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															

NOTE: