

**PROVA PENETROMETRICA STATICA
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA**

CPT 1

2.01PG05-061

- committente :	Studio SAGI	- data :	16/07/2002
- lavoro :	Lottizzazione area svincolo Hotel Quadrifoglio	- quota inizio :	-0,40 m da quota riferim.
- località :	Porto d'Ascoli (AP)	- prof. falda :	Falda non rilevata
- note :		- pagina :	1

Prof. m	Letture di campagna		qc kg/cm ²	fs	qc/fs	Prof. m	Letture di campagna		qc kg/cm ²	fs	qc/fs
	punta	laterale					punta	laterale			
0,20	---	---	--	-----	----	4,20	18,0	39,0	18,0	0,87	21,0
0,40	---	---	--	1,80	----	4,40	15,0	28,0	15,0	0,13	112,0
0,60	41,0	68,0	41,0	0,47	88,0	4,60	28,0	30,0	28,0	1,00	28,0
0,80	86,0	93,0	86,0	1,13	76,0	4,80	19,0	34,0	19,0	0,87	22,0
1,00	49,0	66,0	49,0	1,67	29,0	5,00	18,0	31,0	18,0	0,80	22,0
1,20	34,0	59,0	34,0	0,93	36,0	5,20	16,0	28,0	16,0	0,20	80,0
1,40	38,0	52,0	38,0	1,20	32,0	5,40	28,0	31,0	28,0	1,07	26,0
1,60	34,0	52,0	34,0	1,27	27,0	5,60	19,0	35,0	19,0	0,93	20,0
1,80	33,0	52,0	33,0	0,80	41,0	5,80	19,0	33,0	19,0	0,80	24,0
2,00	32,0	44,0	32,0	0,93	34,0	6,00	18,0	30,0	18,0	0,87	21,0
2,20	28,0	42,0	28,0	0,87	32,0	6,20	18,0	31,0	18,0	0,73	25,0
2,40	18,0	31,0	18,0	1,47	12,0	6,40	17,0	28,0	17,0	0,60	28,0
2,60	15,0	37,0	15,0	1,33	11,0	6,60	16,0	25,0	16,0	0,47	34,0
2,80	13,0	33,0	13,0	1,07	12,0	6,80	12,0	19,0	12,0	0,13	90,0
3,00	11,0	27,0	11,0	0,27	41,0	7,00	19,0	21,0	19,0	0,47	41,0
3,20	27,0	31,0	27,0	0,40	67,0	7,20	8,0	15,0	8,0	0,27	30,0
3,40	31,0	37,0	31,0	1,67	19,0	7,40	15,0	19,0	15,0	0,20	75,0
3,60	22,0	47,0	22,0	1,27	17,0	7,60	12,0	15,0	12,0	0,27	45,0
3,80	25,0	44,0	25,0	1,27	20,0	7,80	15,0	19,0	15,0	----	---
4,00	24,0	43,0	24,0	1,40	17,0						

- PENETROMETRO STATICO tipo PAGANI da 10/20t
 - COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct = 10 - Velocità Avanzamento punta 2 cm/s
 - punta meccanica tipo Begemann ø = 35.7 mm (area punta 10 cm² - apertura 60°)
 - manicotto laterale (superficie 150 cm²)

**PROVA PENETROMETRICA STATICA
DIAGRAMMA DI RESISTENZA**

CPT 1

2.01PG05-061

- committente : Studio SAGI
- lavoro : Lottizzazione area svincolo Hotel Quadrifoglio
- località : Porto d'Ascoli (AP)

- data : 16/07/2002
- quota inizio : -0,40 m da quota riferim.
- prof. falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1 : 100



