

Elaborazione Studio SAGI srl - dott. Geo. Mascitti Alessandro

**PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH1**

CANTIERE	<i>Via Madonna della Pietà'</i>	QUOTA INIZIO	<i>p.c.</i>
LOCALITA'	<i>San Benedetto del Tronto</i>	PROFONDITA' FALDA	<i>6.50 m</i>
DATA	<i>15 gennaio 2003</i>		

PROFONDITA' (m)	N (colpi p)	Rpd (kg/cmq)	Asta	
0,00	0,20	2	21,2	1
0,20	0,40	2	21,2	1
0,40	0,60	3	29,2	2
0,60	0,80	3	29,2	2
0,80	1,00	8	77,8	2
1,00	1,20	9	87,5	2
1,20	1,40	10	97,2	2
1,40	1,60	10	89,8	3
1,60	1,80	12	107,7	3
1,80	2,00	12	107,7	3
2,00	2,20	13	116,7	3
2,20	2,40	14	125,7	3
2,40	2,60	13	108,4	4
2,60	2,80	13	108,4	4
2,80	3,00	13	108,4	4
3,00	3,20	14	116,8	4
3,20	3,40	17	141,8	4
3,40	3,60	16	124,6	5
3,60	3,80	14	109,0	5
3,80	4,00	16	124,6	5
4,00	4,20	15	116,8	5
4,20	4,40	16	124,6	5
4,40	4,60	14	102,2	6
4,60	4,80	15	109,5	6
4,80	5,00	14	102,2	6
5,00	5,20	16	116,8	6
5,20	5,40	14	102,2	6
5,40	5,60	17	116,9	7
5,60	5,80	17	116,9	7
5,80	6,00	16	110,0	7
6,00	6,20	16	110,0	7
6,20	6,40	19	130,6	7
6,40	6,60	21	136,4	8
6,60	6,80	20	129,9	8
6,80	7,00	21	136,4	8

Elaborazione Grafica

