

**S.A.G.I.**Via Pasubio 20 - Porto d'Ascoli
63037 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. e Fax 0735.757580-757588**Sopraelevazione e Ristrutturazione**

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH				
CANTIERE	<i>Via Monte San Michele n° 19</i>		QUOTA INIZIO	<i>p.c.</i>
LOCALITA'	<i>San Benedetto del Tronto</i>		PROFONDITA' FALDA	<i>2,00m</i>
DATA	<i>25 gennaio 2005</i>			
PROFONDITA' (m)	N (colpi p)	Rpd (kg/cmq)	Asta	
0,00	0,20	2	21,2	1
0,20	0,40	5	53,0	1
0,40	0,60	4	38,9	2
0,60	0,80	5	48,6	2
0,80	1,00	7	68,1	2
1,00	1,20	6	58,3	2
1,20	1,40	8	77,8	2
1,40	1,60	8	71,8	3
1,60	1,80	9	80,8	3
1,80	2,00	14	125,7	3
2,00	2,20	12	107,7	3
2,20	2,40	8	71,8	3
2,40	2,60	9	75,1	4
2,60	2,80	9	75,1	4
2,80	3,00	9	75,1	4
3,00	3,20	10	83,4	4
3,20	3,40	10	83,4	4
3,40	3,60	10	77,9	5
3,60	3,80	10	77,9	5
3,80	4,00	9	70,1	5
4,00	4,20	9	70,1	5
4,40	4,60	10	77,9	5
4,80	5,00	11	80,3	6
5,20	5,40	10	73,0	6
5,40	5,60	12	87,6	6
5,60	5,80	10	73,0	6
5,80	6,00	10	73,0	6



S.A.G.I.

Via Pasubio 26 - Porto d'Ascoli
63037 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. e Fax 0735.757580-757588

Sopraelevazione e Ristrutturazione

