
Servizio Reti – Centro Zona di San Benedetto

Parere Tecnico N. 145 / 2021

Parere tecnico ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato per l'allaccio idrico e fognario dell'edificio da realizzare in Via Giovanni XXIII n.19 nel comune di S. Benedetto del Tr.

Vista la richiesta formulata dalla Sig.ra CAPOCASA EDDA nato a RIPATRANSONE il 01/04/1929 residente a SAN BENEDETTO DEL TRONTO in VIA S. MARTINO n.62, relativa allo stabile sopra indicato;

Vista la documentazione presentata a corredo della suddetta richiesta;

Considerato che la fognatura pubblica ha capacità residua di trasporto sufficiente al convogliamento dello scarico relativo all'allaccio di cui trattasi;

Considerato che le acque reflue immesse in pubblica fognatura saranno esclusivamente di natura domestica;

Visto che la rete fognaria di cui trattasi è servita dall'impianto di trattamento finale ubicato in Via Brodolini nel comune di S. Benedetto del Tr.

Vista la rete idrica esistente;

A patto che vengano integralmente rispettati gli aspetti tecnici ed idraulici dell'allacciamento così come definiti dal disciplinare tecnico avente ad oggetto "Modalità tecniche di allacciamento alle reti pubbliche idriche e di fognatura" redatto dalla CIIP spa e disponibile sul sito internet aziendale (www.ciip.it);

Si esprimono i seguenti pareri:

a) ALLACCIO FOGNARIO:

SI ESPRIME PARERE POSITIVO PER L'ALLACCIO FOGNARIO A CONDIZIONE CHE

vengano integralmente rispettati gli aspetti tecnici ed idraulici dell'allacciamento così come definiti dal disciplinare tecnico avente ad oggetto "Modalità tecniche di allacciamento alle reti pubbliche idriche e di fognatura" redatto dalla CIIP spa in base a quanto prescritto dall'Art. 29 comma 2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ed in particolare:

1. vengano immesse e collegate in fognatura separatamente le acque nere dalle acque bianche (riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque – regione Marche-di cui all'art. 121 del D.Lgs 152/2006- Delibera Regione Marche del 26/01/2010 n.145,

Sezione D, supplemento n.1 al BUR del 26/02/2010, riferimento art. 41, comma 3 e seguenti del PTA-NTA);

2. si rispetti quanto indicato nel Disciplinare di definizione e modalità tecniche di allacciamento alle reti pubbliche idriche e fognarie del CIIP spa, al sito internet www.ciip.it;
3. sulla proprietà pubblica, in prossimità del confine con la proprietà privata, il richiedente realizzi un pozzetto di ispezione (pozzetto di consegna) dal quale ripartirà l'allaccio di competenza della CIIP spa;
4. a monte del pozzetto di consegna di cui al punto 3, nel tratto di proprietà e competenza del richiedente, vengano installati sifone e valvola di ritegno ispezionabili in conformità alle disposizioni impartite dalla CIIP s.p.a. ed agli elaborati tecnici allegati al presente parere;
5. nel punto di collegamento tra il nuovo allaccio e la rete fognaria pubblica, la quota dello scorrimento del nuovo allaccio sia più alta dell'estradosso della fognatura pubblica, in caso contrario l'utente è obbligato a dotare di opportuno sollevamento il proprio impianto interno al fine di rispettare le quote di innesto della pubblica fognatura;

Il presente parere è rilasciato in base alla dichiarazione del richiedente che afferma che le **acque scaricate in fognatura** saranno solo ed **esclusivamente di tipo domestico** ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Si rammenta che qualora si verificano variazioni nella qualità dello scarico tali da far sì che esso sia da classificarsi quale scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e/o industriali, il titolare dello scarico prima della sua attivazione dovrà inoltrare apposita istanza di AUA al SUAP competente per territorio.

Si rammenta altresì che ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato **è vietato scaricare acque pluviali nel collettore delle nere**, si invita pertanto l'utente a scaricare le acque provenienti dalla rete di acque bianche nel compluvio naturale più vicino.

Il presente parere è documento indispensabile ai fini della presentazione della Denuncia Inizio Attività (DIA) o ai fini del rilascio della Concessione Edilizia da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ai fini del rilascio dell'abitabilità da parte dei competenti uffici comunali, verrà rilasciato dalla CIIP spa apposito certificato di allaccio alla rete fognaria solo dopo l'esecuzione dell'allaccio stesso per cui **il presente parere non può essere utilizzato ai fini del rilascio dell'abitabilità.**

b) ALLACCIO IDRICO:

SI ESPRIME PARERE POSITIVO PER L'ALLACCIO IDRICO

L'attuale condotta idrica risulta IDONEA.

Ascoli Piceno il 07/10/2021

IL RESPONSABILE DI ZONA
Geom. Pietro Di Pasquale